

FRANCÚZSKA REPUBLIKA

Ministerstvo vnútra, zámorských území,
miestnej samosprávy a príst'ahovalectva

NOR :IOC

VÝNOS Z

**týkajúci sa bezpečnostných predpisov proti rizikám požiaru a paniky
v strediskách a priestoroch administratívneho zaist'ovania a v čakacích zónach
a stanovujúci podrobné pravidlá kontroly ich dodržiavania**

Minister vnútra, zámorských území, miestnej samosprávy a príst'ahovalectva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, a najmä na oznámenie č. 2011/ /F;

so zreteľom na zákonník pre výstavbu a bývanie, najmä na jeho články R. 123-15, R. 123-16 a R. 123-17;

so zreteľom na zákon o vstupe a pobyte cudzincov a o azylovom práve (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA);

so zreteľom na zmenený a doplnený dekrét č. 82-453 z 28. mája 1982 týkajúci sa hygieny a bezpečnosti pri práci, ako aj zdravotnej prevencie vo verejnej službe, najmä na jeho článok 3;

so zreteľom na bezpečnostné nariadenie proti rizikám požiaru a paniky vo verejne prístupných zariadeniach;

so zreteľom na stanovisko Centrálny komisie pre bezpečnosť (Commission centrale de sécurité) z 1. júla 2010;

VYDÁVA TENTO VÝNOS

HLAVA I

DEFINÍCIA A UPLATŇOVANIE BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV

Článok 1

Ustanovenia prvej a druhej knihy bezpečnostného nariadenia proti rizikám požiaru a paniky vo verejne prístupných zariadeniach sa vzťahujú na strediská a priestory administratívneho zaistovania, ktoré sú definované v článkoch L. 551-1 a v nasledujúcich článkoch a v článku R. 553-1 až 9 zákona o vstupe a pobyte cudzincov a o azylovom práve (CESEDA), ako aj na čakacie zóny podľa článkov L. 221-2 a R. 221-1 v zmysle priestorov na príjem, ubytovanie a manažment zaistených osôb.

V tomto výnose sa strediská administratívneho zaistovania (CRA), trvalo zriadené priestory administratívneho zaistovania (LRA), ako aj čakacie zóny (ZA) označujú termínom „zariadenia“.

Článok 2

Predpisy týkajúce sa ochrany osôb proti rizikám požiaru a paniky v zariadeniach uvedených v článku 1, ktoré definuje príloha k tomuto výnosu, boli schválené.

Článok 3

Ods. 1. Tieto predpisy sa vzťahujú na zariadenia, ktoré sa majú postaviť a na časti existujúcich zariadení alebo budov, ktoré sa majú meniť.

Ods. 2. Toto nariadenie sa s výnimkou ustanovení administratívnej povahy, ustanovení týkajúcich sa technického overovania a kontrol, ako aj údržby, nevzťahuje na existujúce zariadenia.

Ods. 3. Ak sa v existujúcich zariadeniach vykonávajú práce zamerané na rekonštrukciu, výmenu inštalácií, úpravu alebo zväčšovanie priestorov, ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú len na zmenené časti stavby alebo inštalácií.

Ak sa účinkom týchto zmien zvyšuje riziko pre celé zariadenie, vykonajú sa vhodné kompenzačné opatrenia.

HLAVA II

VYDÁVANIE POVOLENÍ NA STAVBU, ÚPRAVU ALEBO ZMENU STREDISKA A PRIESTORU ADMINISTRATÍVNEHO ZAIŠŤOVANIA ALEBO ČAKACEJ ZÓNY

Článok 4

Oblasťná komisia pre ochranu proti rizikám požiaru a paniky vo verejne prístupných zariadeniach a vo výškových budovách (podkomisia ERP-IGH) zriadená zmeneným a doplneným výnosom č. 95-260 z 8. marca 1995 je oprávnená vydávať stanovisko k žiadostiam o povolenie na stavbu a na prípadné úpravy.

Členom podskupiny s hlasovacím právom pri skúmaní žiadostí týkajúcich sa budov uvedených v článku 1 tohto výnosu je generálny tajomník pre prístupnosť a integráciu alebo jeho zástupca na ústrednej alebo oblastnej úrovni.

Minister pre prístupnosť si z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na obmedzenie vydávania dokumentov týkajúcich sa zariadení určených pre administratívne zaistenie.

HLAVA III

OSOBY ZODPOVEDAJÚCE ZA DODRŽIAVANIE BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV

Článok 5

Stavebník alebo jeho splnomocnenec zabezpečujú uplatňovanie ustanovení, ktorých úlohou je zaisťovať bezpečnosť proti rizikám požiaru a paniky, pri projektovaní stavby, pri výstavbe, rekonštrukcii alebo úprave celého zariadenia uvedeného v článku 1 alebo jeho časti, až do termínu jeho uvedenia do prevádzky. Stavebník alebo jeho splnomocnenec je v tomto zmysle zodpovednou osobou v zmysle článku R. 123-16 zákonníka pre výstavbu a bývanie.

Stavebník alebo jeho splnomocnenec berú do úvahy pripomienky alebo nariadenia podkomisie ERP-IGH.

Pri prácach zameraných na rekonštrukciu alebo úpravu, na ktoré sa nevzťahuje stavebné povolenie, sa zodpovednosť prenáša na vedúceho zariadenia.

O uvádzaní do prevádzky zariadení uvedených v článku 3 tohto výnosu rozhoduje minister pre prístupnosť na základe stanoviska podkomisie ERP-IGH.

Článok 6

Za dodržiavanie ustanovení týkajúcich sa zabezpečenia proti rizikám požiaru a paniky počas prevádzky je zodpovedný vedúci zariadenia. Vedúci zariadenia zodpovedá za udržiavanie a prevádzkovanie priestorov, technických inštalácií a vybavenia v súlade s aktuálne platnými predpismi.

V prípade zariadenia uvedeného v článku 1, ktoré je súčasťou viacfunkčnej budovy, sa určí jediná osoba zodpovedná za bezpečnosť v zmysle článku R. 123-21 zákonníka pre výstavbu a bývanie. Každá zmena v organizácii riadenia zariadenia sa ohlasuje prefektovi príslušného departementu.

Článok 7

Vedúci prevádzky vedie bezpečnostný register v súlade s ustanoveniami článku R. 123-51 zákonníka pre výstavbu a bývanie.

Článok 8

Vedúci prevádzky v prípade potreby prijíma núdzové opatrenie potrebné na zaistenie bezpečnosti osôb.

Informuje prefekta, ak daný stav ohrozuje verejný poriadok a bezpečnosť.

Článok 9

Ak to isté zariadenie sídli na viacerých adresách, vedúci zariadenia pre každú z nich určí zamestnanca zodpovedného za zabezpečenie proti požiaru, ktorý mu bude asistovať.

HLAVA IV KONTROLA DODRŽIAVANIA BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV

Článok 10

Zariadenia uvedené v článku 1 tohto výnosu sa nezávisle od svojej prijímacej kapacity zaraďujú do prvej skupiny verejne prístupných zariadení a každé 3 roky sa na pokyn prefekta kontrolujú podkomisiou ERP-IGH.

Vedúci zariadenia musí byť pri prehliadke svojho zariadenia prítomný alebo musí určiť kvalifikovaného zástupcu.

Predseda príslušnej bezpečnostnej komisie odovzdá vedúcemu zariadenia protokol z prehliadky a na základe stanoviska komisie môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom zatvorení zariadenia.

HLAVA V RÔZNE USTANOVENIA

Článok 11

Ustanovenia tohto výnosu vstúpia do platnosti 6 mesiacov po jeho uverejnení.

Závěrečný článek 12

Vykonáním tohto výnosu, ktorý bude uverejnený v *Úradnom vestníku* Francúzskej republiky, sú poverení generálny tajomník pre prísťahovalectvo a integráciu a riaditeľ pre civilnú bezpečnosť, každý v rozsahu svojich právomocí.

V Paríži, dňa

Minister vnútra, zámorských území,
miestnej samosprávy a prísťahovalectva

Brice HORTEFEUX

PRÍLOHA K VÝNOSU Z

HLAVA I

Úvod

- Článok 1 – Oblasť pôsobnosti
- Článok 2 – Klasifikácia priestorov
- Článok 3 – Platné predpisy
- Článok 4 – Overovanie

HLAVA II

USTANOVENIA, KTORÉ SA VZŤAHÚJÚ NA STREDISKÁ ADMINISTRATÍVNEHO ZAISŤOVANIA

Projektovanie a obsluha budov

- Článok 5 – Obsluha a prístupové cesty
- Článok 6 – Prístupné fasády, okenné otvory a strechy
- Článok 7 – Projektovanie budov

Izolovanie voči tretím stavbám

- Článok 8 – Izolovanie voči tretím stavbám

Požiarne odolnosť konštrukcií

- Článok 9 – Vertikálne nosné prvky
- Článok 10 – Stropy

Vnútorne delenie a požiarne úseky

- Článok 11 – Protipožiarne tesnenie
- Článok 12 – Vnútorne voľné priestory
- Článok 13 – Chránené zóny

Priestory neprístupné pre ubytované osoby, priestory so zvláštnym rizikom

- Článok 14 – Priestory so zvláštnym rizikom

Vnútorne vybavenie, dekorácia, nábytok

- Článok 15 – Reakcia na oheň u povrchov v ubytovacích priestoroch
- Článok 16 – Nábytok a hlavné vnútorné zariadenie v ubytovacích priestoroch

Odvod dymu

- Článok 17 – Odvod dymu

Protipožiarne bezpečnostné zariadenia

- Článok 18 – Hasiace prístroje
- Článok 19 – Bezpečnostné protipožiarne systémy
- Článok 20 – Automatická požiarne detekcia
- Článok 21 – Zásady poplachu
- Článok 22 – Systémy ohlasovania požiaru

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PROTI RIZIKÁM POŽIARU A PANIKY
V STREDISKÁCH A PRIESTOROCH ADMINISTRATÍVNEHO ZAIŠŤOVANIA
A V ČAKACÍCH ZÓNACH

(S odkazom na ustanovenia článku R. 123-17 zákonníka pre výstavbu a bývanie)

HLAVA I

ÚVOD

Článok 1
Oblasť pôsobnosti

Strediská a priestory administratívneho zaisťovania (CRA, LRA, ZA) podľa tohto nariadenia musia byť zabezpečené so zreteľom na také bezpečnostné podmienky, ktoré neumožňujú rýchlu evakuáciu osôb.

Z pohľadu bezpečnosti osôb v prípade požiaru sa za takéto bezpečnostné podmienky považujú zhoršujúce faktory, ako neprístupnosť fasád pre protipožiarne a hasiace prostriedky a obmedzenia voľného pohybu osôb pre opatrenia proti úniku.

Tieto zariadenia obsahujú priestory s rizikom požiaru, ako sú priestory vyhradené na spánok a priestory na zohrievanie stravy.

Zariadenia sú zabezpečené stálou kontrolou a pravidelným monitorovaním priestorov a osôb pre možnosť včasného hlásenia a varovania.

Bezpečnosť osôb v týchto zariadeniach spočíva v evakuácii len tých osôb, ktoré sa nachádzajú v postihnutých priestoroch. K evakuácii osôb, ktoré sa nachádzajú v príľahlých zónach a priestoroch, sa môže pristúpiť len po zhromaždení personálu nevyhnutného na zabezpečenie bezpečného presunu osôb do inej zóny zariadenia.

Zásady bezpečnosti v týchto zariadeniach sú pre vyššie spomenuté dôvody takéto:

- obmedzenie príčin vzniku požiaru;
- izolovanie požiaru na mieste vzniku;
- zosilnenie izolácie rizikových priestorov;
- ochrana nepostihnutých priestorov pred ohňom a dymom;
- existencia stáleho monitorovania;
- evakuácia všetkých osôb pod vedením personálu z postihnutého priestoru do priestoru s dostatočnou kapacitou, ktorý im zabezpečí ochranu pred účinkami požiaru;
- informovanie personálu a školenia v oblasti požiarnej ochrany.

Článok 2
Klasifikácia priestorov

Na uplatnenie tohto nariadenia sa priestory, ktoré sa nachádzajú vo vnútri zariadenia, rozdeľujú do dvoch skupín.

Ods. 1. Priestory skupiny A, ktoré sú prístupné pre ubytované osoby, s voľným vstupom alebo v sprievode:

- izby,
- spoločné kúpeľne (hygienické zariadenia, sprchy, umývadlá),
- oddychové priestory (TV miestnosť, vnútorná oddychová miestnosť), vrátane prípadných herní pre deti,
- jasle,
- prijímacie priestory,
- priestory na batožinu,
- súdne kancelárie,
- priestory vyčlenené pre združenia,
- jedálne,
- ošetrovne,
- návštevne priestory.

Ods. 2. Priestory skupiny B, ktoré nie sú prístupné pre ubytované osoby:

- priestory na zohrievanie stravy a pridružené priestory,
- administratívne priestory,
- priestory pre personál,
- priestory pre údržbu,
- technické priestory,
- skladovacie priestory.

Článok 3 **Platné predpisy**

Pokiaľ je zariadenie súčasťou viacfunkčnej budovy, môžu sa uplatňovať tie najnaliehavejšie ustanovenia, pokiaľ sa nespochybní význam ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti.

Článok 4 **Overovanie**

Vybavenie a technické inštalácie počas výstavby a pred otvorením zariadenia overuje schválená osoba alebo schválený orgán v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje článok R. 123-43 zákonníka pre bývanie a výstavbu.

Schválená osoba alebo schválený orgán overujú vybavenie a technické inštalácie uvedené v tomto výnose, s výnimkou údržby, každých päť rokov. Zariadenia automatickej požiarnej detekcie sa za rovnakých podmienok overujú každé tri roky.

Pri overovaní sa vypracuje správa, ktorá sa odovzdá vedúcemu zariadenia, ktorý ju poskytne podkomisii ERP-IGH a jeden exemplár odovzdá ministerstvu pre prísťahovalectvo.

HLAVA II

USTANOVENIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA STREDISKÁ A PRIESTORY ADMINISTRATÍVNEHO ZAIŠŤOVANIA A NA ČAKACIE ZÓNY, KTORÉ SÚ IZOLOVANÉ ALEBO, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VIACÚČELOVEJ BUDOVY

Projektovanie a obsluha budov

Článok 5

Obsluha a prístupové cesty

Ods. 1. Každá budova je prístupná v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje kniha II hlava I kapitola II oddiel I bezpečnostného nariadenia.

Ods. 2. Odchylné od ustanovení článku CO 2 ods. 1, cesty alebo úseky ciest môžu obsahovať trvalo zavreté a zamknuté dvere, brány a mreže. V tomto prípade ich otvára personál zariadenia v momente zásahu hasičských a záchranných zložiek.

Článok 6

Prístupné fasády, okenné otvory a strechy

Ods. 1. Odchylné od ustanovení článku CO 3 a v rámci ustanovení hlavy I článok 1 podods. 2, prístupnosť fasád sa nevyžaduje.

V prípade, že zariadenie je súčasťou viacúčelovej budovy, táto výnimka sa týka len tej časti budovy, v ktorej sa nachádzajú strediská a priestory administratívneho zaisťovania a čakacie zóny.

Ods. 2. Prípadný prístup na strechy sa definuje v spolupráci s hasičskými a záchrannými zložkami.

Článok 7

Projektovanie budov

Zariadenia sa môžu zriaďovať len v priestoroch, ktoré sa nachádzajú na najviac troch po sebe idúcich podlažiach, z ktorých jedno je prízemie.

Článok 8

Izolovanie voči tretím stavbám

Bočnú izoláciu medzi zariadeniami a tretími stavbami tvorí protipožiarna stena s požiarnou odolnosťou dve hodiny alebo EI 120, prípadne REI 120, ak ide o nosný prvok alebo najmenej 8 metrov široké voľné priestranstvo. Prípadné prepojovacie dvere sú protipožiarno s požiarnou odolnosťou jedna hodina a sú vybavené samozatváracím systémom alebo EI 60 – C1.

Pokiaľ je budova tvorená priestormi skupiny A oddelená od budovy tvorenej priestormi skupiny B menej ako 4 metre širokým voľným priestranstvom, fasáda jednej z budov je protipožiarna s požiarnou odolnosťou 1 hodina alebo EI 60, prípadne REI 60, ak ide o nosný prvok, pričom

prípadné okenné otvory sú utesnené protipožiarnym materiálom s požiarnou odolnosťou tridsať minút alebo E 30.

Tieto ustanovenia sa nedotknú uplatňovania iných ustanovení, ktoré vyžadujú vyšší stupeň izolácie, najmä ustanovení, ktoré sa vzťahujú na zariadenia klasifikované na ochranu životného prostredia.

Požiarna odolnosť konštrukcií

Článok 9 Vertikálne nosné prvky

Sprísnením ustanovení článku CO 12, vertikálne nosné prvky budov, ktoré zahŕňajú priestory vyhradené na spánok nachádzajúce sa vyššie ako prvé podlažie, majú požiarnu odolnosť najmenej jednu hodinu alebo R 60.

Uvedená požiarna odolnosť vertikálnych nosných prvkov nachádzajúcich sa na fasáde alebo v strešnom štíte budov sa vzťahuje len na požiar prenikajúci zvnútra budovy podľa podmienok skúšky ustanovenej výnosmi prijatými na vykonanie článku R. 123-5 zákonníka pre výstavbu a bývanie.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na strešné trámové prvky.

Článok 10 Stropy

Sprísnením ustanovení článku CO 12, stropy budov, ktoré zahŕňajú priestory vyhradené na spánok nachádzajúce sa vyššie ako prvé podlažie, majú požiarnu odolnosť jednu hodinu alebo REI 60.

Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na:

- stropy nad neprístupným voľným sanitárnym priestorom;
- vrchné stropy, závesné stropy na najvyššom podlaží, ktoré je obývané po predĺžení vertikálnych stien až po krytinu budovy.

Vnútorne delenie a požiarne úseky

Článok 11 Protipožiarne tesnenie

Vertikálne steny s povinnou požiarnou odolnosťou sú vystavané od podlahy po strop.

Nepriístupné štíty a medzera medzi podlahou a závesným stropom sú utesnené prvkami z materiálov kategórie M0 alebo A2 - s2, d0 alebo protipožiarnymi stenami s požiarnou odolnosťou pätnásť minút alebo E 15, prípadne RE 1, ak ide o nosný prvok.

Tieto priestory majú plochu najviac 300 metrov štvorcových a najdlhšia strana nesmie byť dlhšia ako 30 metrov.

Článok 12

Vnútorne voľné priestory

Predpisy technického pokynu č. 263 ⁽¹⁾ sa vzťahujú na vnútorne voľné priestory (vnútorne dvory, svetelná šachty a átriá). V tomto prípade sa priestory vyhradené na spánok považujú za izby.

Zmiernením vyššie uvedených ustanovení, horizontálne chodby zahŕňajúce izby s vyústením do vnútorného voľného priestoru sa považujú za chránené únikové cesty, ak ich dĺžka neprekračuje 30 metrov medzi dverami izby a dverami schodišťa alebo chránenej únikovej cesty.

Zapínanie systémov na odvod dymu a prívod vzduchu vo vnútornom voľnom priestore nemusí byť automatické. Všetky manuálne ovládače sa musia nachádzať na kontrolnom stanovišti monitorovanom 24 hodín denne.

(1) Technický pokyn č. 263 týkajúci sa výstavby vnútorných voľných priestorov v zariadeniach prístupných pre verejnosť a odvádzania dymu z nich.

Článok 13

Chránené zóny

Ods. 1. Podlažia zahŕňajúce priestory prístupné pre ubytované osoby sa považujú za chránené zóny za týchto podmienok:

- každé podlažie zariadenia je predelené protipožiarnou stenou s požiarnou odolnosťou jedna hodiny triedy EI 60 alebo REI 60, ak ide o nosný prvok od fasády po fasádu, tak aby tvorilo najmenej dve chránené zóny. Ak zariadenie obsahuje len dve zóny, prijímacia kapacita každej z nich musí postačovať na prijatie všetkých ubytovaných osôb;
- prepojenia medzi zónami zabezpečujú protipožiarné dvere s požiarnou odolnosťou tridsať minút alebo E 30, so samozatváracím systémom a umiestnením na chodbách;
- každá zóna musí obsahovať najmenej jedno schodište použiteľné na evakuáciu s vyústením do vonku alebo na chránené priestranstvo.

Ods. 2. Zmiernením ustanovení prvého odseku, dvere požiarnych uzáverov nachádzajúce sa v dlhých uzavretých horizontálnych chodbách môžu byť nahradené dymovými zábranami s výškou prispôbenu prevádzkovým podmienkam a s požiarnou odolnosťou 15 minút alebo DH 30, ktoré musia byť zhotovené z materiálu kategórie M1 alebo B - s3, d0.

Priestory neprístupné pre ubytované osoby, priestory so zvláštnym rizikom

Článok 14

Priestory so zvláštnym rizikom

S uplatnením článku CO 27 ods. 2 sa vytvorili tieto kategórie:

Priestory s mimoriadnym rizikom:

- skladovacie priestory s priestorovým objemom nad 200 m³.

Priestory s priemerným rizikom:

- skladovacie priestory s priestorovým objemom rovnajúcim sa alebo nižším ako 200 m³;
- kuchyne, priestory na zohrievanie stravy a pridružené priestory;
- sklady bielizne a priestory na batožinu.

Vnútorné vybavenie, dekorácia, nábytok

Článok 15

Reakcia na oheň u povrchov v ubytovacích priestoroch

Sprísnením ustanovení článkov AM 4, AM 5 a AM 7, povrchy podláh ubytovacích priestorov sú z materiálov s reakciou na oheň kategórie M2 alebo triedy B_{FL} - s1; obloženie stien a závesných stropov je z materiálu s reakciou na oheň kategórie M1 alebo triedy A2 - s2, d0.

Článok 16

Nábytok a hlavné vnútorné zariadenie v ubytovacích priestoroch

Veľký nábytok a hlavné zariadenie ubytovacích priestorov sú z materiálov s reakciou na oheň kategórie M1 alebo triedy A2 - s2, d0.

Odvod dymu

Článok 17

Odvod dymu

Ods. 1. Zariadenia uvedené v tejto kapitole patria do triedy 1 pokiaľ ide o určenie koeficientu α v zmysle prílohy technického pokynu č. 246.

Ods. 2. Ovládače systému odvodu dymu sa nachádzajú na mieste, kde má prístup len personál.

Protipožiarne bezpečnostné zariadenia

Článok 18

Hasiace prostriedky

Ods. 1. Vonkajšiu ochranu proti požiaru zabezpečuje jeden alebo niekoľko podzemných alebo nadzemných hydrantov alebo iný rovnocenný prostriedok zaručujúci prietok 60 metrov kubických za hodinu počas dvoch hodín, ktorý je umiestnený na verejnom priestranstve najmenej 150 metrov od hlavného vstupu do budovy. Počet, poloha a simultánny prietok hydrantov sa definuje v spolupráci s hasičskými a záchrannými zložkami.

Ods. 2. Ochrana proti požiaru vo vnútorných priestoroch zabezpečujú:

- prenosné hasiace prístroje vodné s kapacitou 6 litrov, pričom jeden prístroj pripadá na 200 metrov štvorcových alebo časť tejto plochy s najmenej jedným prístrojom na podlaží, ktorý je umiestnený v blízkosti vstupu na horizontálnu chodbu,
- prenosné hasiace prístroje v závislosti od rizika (kotolňa, priestory na zohrievanie stravy...).

Umiestňovanie hasiacich prístrojov na chodbách budov určených na ubytovanie môže byť problematické v súvislosti s poškodzovaním prístrojov, nevhodným používaním atď.

So zreteľom na prítomnosť primeraného technického vybavenia (videomonitorovanie, požiarne detekcia, telefonické spojenie atď.) a prítomnosť dozornej služby sa povoľuje zoskupenie týchto

prostriedkov v blízkosti vstupu do týchto zón, v červených kovových uzamknutých „požiarnych skriniach“, alebo na stanovišti kontroly a monitorovania.

Článok 19

Bezpečnostné protipožiarne systémy

Ods. 1. Zariadenia sú monitorované bezpečnostným protipožiarňým systémom kategórie A.

Ods. 2. Zmiernením ustanovení článku CO 46 ods. 2, prípadné manuálne ovládacie zariadenia s funkciou vypínač dverí vybavených systémom elektromagnetického uzamykania môžu byť umiestnené na stanovišti kontroly a monitorovania alebo mimo budovy.

Článok 20

Automatická požiarňa detekcia

Len priestory skupiny A s výnimkou spoločných kúpeľní sú monitorované systémami automatickej požiarnej detekcie v závislosti od stupňa rizika.

Kontrolné a signalizačné zariadenia umiestnené na stanovišti kontroly a monitorovania monitoruje oddelenie požiarnej bezpečnosti definované článkom MS 46.

Článok 21

Zásady poplachu

So zreteľom na prítomnosť technického monitorovacieho vybavenia (videomonitorovanie, požiarňa detekcia, telefonické spojenie atď.) a odchyľne od ustanovení prvého odseku článku MS 65 sa v priestoroch skupiny A nenachádza žiadne manuálne poplachové tlačidlo.

Článok 22

Systémy ohlasovania požiaru

Odchyľne od ustanovení tretieho pododseku článku MS 70, hasičské a záchranné zložky sú upozornené na požiar prostredníctvom systému ohlasovania požiaru, ktorý sa nachádza na stanovišti kontroly a monitorovania.