



Autorizovaná osoba č. SK04

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31821987

SK CERTIFIKÁT o zhode systému riadenia výroby u výrobcu

SK04 – ZSV – 2204

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

**Izolačné systémy na hydroizoláciu betónových mostoviek
Axter Force Pont 5000**

Skladba systémov sa uvádza v prílohe 1 na rube tohto certifikátu.

sú určené na hydroizoláciu betónových mostoviek a dokonalé spojenie medzi mostovkou a krytom mostovky.

Uvedený na trh pod menom

AXTER S.A.S.
IČO: 351844527
avenue Félix d'Hérelle, 8, F-75016 Paríž
Francúzsko

a vyrábaný vo výrobní

AXTER S.A.S.
rue Joseph Coste, 1, F-75016 Courchelettes
Francúzsko

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN 73 6242: 2010, STN 73 6242: 2010/Z1: 2012

podľa systému posudzovania parametrov II+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 7. apríla 2016 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov

Bratislava 7. apríla 2016




Ing. Daša Kozáková
vedúca Autorizovanej osoby SK04

076720

Príloha 1 k certifikátu SK04 – ZSV – 2204:

Skladba systémov:

Izolačný systém 1:

- ochranná vrstva izolácie: liaty asfalt hr. 45 mm
- izolačná vrstva: hydroizolačný pás Axter Force Pont 5000
- základná vrstva izolačného systému: zapečatujúca vrstva – (Sika Ergodur-500 Pro, 400 g/m² + posyp kremičitým pieskom 0,3-0,8 mm + Sika Ergodur-500 Pro, 600g/m²)

Izolačný systém 2:

- ochranná vrstva izolácie: liaty asfalt hr. 45 mm
- izolačná vrstva: hydroizolačný pás Axter Force Pont 5000
- základná vrstva izolačného systému: zapečatujúca vrstva – (MC-DUR LF 480, 400 g/m² + posyp kremičitým pieskom 0,7-1,2 mm + MC-DUR LF 480, 600 g/m²)

