

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

131-00

D

VYPRACOVAL: Ing. Prevužňák	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: VÁHOPROJEKT, Exnárova 13, 080 01 Prešov, Telefon: 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Prevužňák	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: 131-00, PRÍSTUPOVÉ CESTY V K. Ú. OBCE PLAVNICA		FORMÁT: 2A4
		MIERKA: 1:500
PRÍLOHA: Situácia č.1		ČÍSLO PRÍLOHY: 9.2
		SÚPRAVA:

LEGENDA

- NAVRHOVANÉ VEDENIE ZEMNÝM KÁBLOM
- A — NAVRHOVANÝ STOŽIAR typ STK-60/50/3, výška 5m
  SVIETIDLO TYP BGP 621 miniLuma R7(DN10), 20 LED, 3200lm, 27W, IP66 (Indal)
- B — NAVRHOVANÝ STOŽIAR TYP OSUD-OP-06, výška 6m s výložníkom VUD 30-A-OP
  SO SVIETIDLOM TYP LED CROSS II 59, IP65 (LED Solar)
- C — NAVRHOVANÝ STOŽIAR typ STK-76/80/3, výška 8m, s výložníkom typ V1G 15-D76
  SVIETIDLO TYP BGP 621 miniLuma R3(DM11), 30 LED, 9000lm, 61W, IP66 (Indal)

- KÁBEL NN
- VN VEDENIE
- VODOVOD
- KANALIZÁCIA
- PLYNOVOD

EL. SIEŤ : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE :

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :

OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA KRYTMI

POZNÁMKA :

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNE PRIZVAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽ. SIETÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU .