SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

203-00 D

VYPRACOVAL: ING. D. SERINA	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I., Telefón: +421 2 5930 8261, Fax: +421 2 5930 8260, E-mail: info@amberg.sk
ZOD. PROJEKTANT: ING. D. SERINA	TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT	
OBJEDNÁVATEĽ: **Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava**		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	

STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY	ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
	STUPEŇ:	DP/DRS
	DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,637	FORMÁT:	9xA4
	MIERKA:	1:100, 1:200
PRÍLOHA: OSVETLENIE KOMORY - SCHÉMA ROZVÁDZAČOV	ČÍSLO PRÍLOHY: 6.12	SÚPRAVA:

ROZVODNÁ SÚSTAVA:
3+N+PE, AC, 50Hz, 230V/400V, TN-S

ZÁKLADNÁ OCHRANA - OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007, ČL.411.2:

- ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ - PRÍLOHA A.1
- ZÁBRANY ALEBO KRYTY - PRÍLOHA A.2
- PREKÁŽKY A UMIESTNENIE MIMO DOSAHU - PRÍLOHA B

OCHRANA PRI PORUCHE - OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007, ČL.411.3:

- OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE - ČL.411.3.1
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE - ČL.411.3.2



ZOZNAM ŠTÍTKOV:

1. POD NAPÄTÍM
2. OSVETLENIE
3. ZAP-VYP

ROZVÁDZAČ OCEP NA POVRCH
ŠxVxH: 600x600x200
PRÍVODY: SPODOM
VÝVODY: VRCHOM
FARBA: RAL7032
PRI OTVORENÝCH DVERÁCH: IP20
PRI ZATVORENÝCH DVERÁCH: IP55

In=32A
Ik"<6kA

TÁTO SCHÉMA PLATÍ AJ PRE ROZVÁDZAČ R1.2


L1,L2,L3
FA1
B2/1
FA2
B16/3
FA3.1-3
3xC10/1
FA4
B2/1
HL1
230V
BIELA
SA1
ZAP-VYP
NA DVERÁCH
QM1
32A/3
NA BOČNOM
PANELI
KM1
25A/3
230VAC
N
PE
PRÍVODKA
3+N+PE/25A
3+N+PE
CYKY-J 5x6
CYKY-J 5x2,5
3+1
Z1-Z7
S1
G
HLAVNÝ PRÍVOD
GENERÁTORA
SIGNÁLKA
230V
ZÁSUVKY
400V+230V
OSVETLENIE
OVLÁDANIE
OSVETLENIA

LIST č.3