PÔDORYS - HORNÁ DOSKA
M 1:50



POZDĹŽNY REZ
M 1:50



PÔDORYS - TRÁMY, SPODNÁ DOSKA
M 1:50



PREDPÍNACIA VÝSTUŽ

- INJEKTOVANÉ KÁBLE - 19ØLs15,7mm(1860MPa)
- NAPÄTIE PRI PREDPÍNANÍ - 1450 MPa
- KOTEVNÝ SYSTÉM - DVOJSTUPŇOVÝ, S VÝSTUŽOU V PODKOTEVNEJ OBLASTI

LEGENDA ZNAČIEK

- MIESTO PREDPÍNANIA
- MIESTO ODVZDUŠNENIA
- MIESTO INJEKTOVANIA

POZNÁMKY

- PREDPÍNANIE SA BUDE REALIZOVAŤ PO DOSIAHNUTÍ MIN.80% PEVNOSTI BET. V TLAKU
- NA PREDPÍNANIE BUDE POUŽÍVANÝ VŽDY PÁRNY POČET PREDPÍNACÍCH ZARIADENÍ
- KANÁLIKY O PRIEMERU 100mm PRE VEDENIE KÁBLOV BUDÚ TVAROVANÉ Z RÚROK Z OVÍJANÝCH OCEĽOVÝCH PÁSOV
- UMIESTNENIE ODVZDUŠŇOVACÍCH OTVOROV V NAJVYŠŠÍCH MIESTACH KÁBLOV
- UMIESTNENIE INJEKTÁŽNYCH OTVOROV V NAJNIŽŠÍCH MIESTACH KÁBLOV

HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava 1
Telefón: 421 2 5820 8261
Fax: 421 2 5820 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.ze@proma.sk

203-00 D

VYPRACOVAL: ING. J. GAJDOŠÍK	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZNOTOVITEL: AMBERG ENGINEERING Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 1 Telefón: +421 2 5820 8261 Fax: +421 2 5820 8260 E-mail: info@amberg.sk	
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. MATUŠKA	TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT		
OBJEDNÁVATEL: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: 1/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,637		DÁTUM:	03/2019
		FORMÁT:	14xA4
		MIERKA:	1:50
PRÍLOHY: VÝKRES PREDPÍNACEJ VÝSTUŽE - VAHADLO NA PODPERE Č.5 - PÔDORYS A POZDĹŽNY REZ		ČÍSLO PRÍLOHY: 5.4.9	SÚPRAVA: