VÝKOP - POD CESTNOU KOMUNIKÁCIOU

RYHA 0,5 x 1,2 m - priečny rez



LEGENDA :

1 PE 110 ochranná rúrka , odolnosť zaťaženia ≥ 1450/20cm2 +rezerva
2 výstražná fólia š. 33 cm
3 zemina, štrkopiesok - zhutnený

VÝKOP - VOĽNÝ TERÉN

RYHA 0,5 x 1,0 m - priečny rez



LEGENDA :

1 chránička KSHR 125x120
2 výstražná fólia š. 33 cm
3 zemina - zhutnená

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ V [m] PODLA STN 73 6005

DRUH VEDENÍ	KÁBEL OZNAMOVACIEHO ZARIADENIA			
	KRIŽOVANIE		SÚBEH	
	MECHANICKY NECHRÁNENÝ	MECHANICKY CHRÁNENÝ	MECHANICKY NECHRANENÝ	MECHANICKY CHRÁNENÝ
SILOVÉ KÁBLE DO 1 kV DO 35 kV DO 110 kV	 0,3 0,8 0,8	 0,1 0,3 0,3	 0,3 0,8 0,8	 0,1 0,3 0,8
PLYNOVOD DO 0,3 MPa	0,1		0,4	
VODOVODNÉ POTRUBIE	0,2		0,4	
TEPELNÉ VEDENIA	0,5	0,15	0,8	
KÁBLOVODY	0,1		0,3	
STOKY	0,2		0,5	
POTRUBNÁ PO?TA	0,2		0,2	
KOLEKTOR	0,1		0,3	

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

652-00

D

VYPRACOVAL: ING. N. VARGA	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: BBF Tech, a.s. Radlinského 3303/17/B 05201 Spišská Nová Ves
ZOD. PROJEKTANT: ING. N. VARGA	TECH. KONTROLA: ING. J. BURIK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: Preložka telekomunikačného vzdušného vedenia v km 0,075 cesty III/543032		FORMÁT: 2xA4
		MIERKA:
PRÍLOHA: Vzorové rezy		ČÍSLO PRÍLOHY: 4
		SÚPRAVA: