

Dovolené zaťaženie podľa ČSN 33 3300:
- nosnej svorky a ostatného príslušenstva 2,5násobok ťahu pri námrazku
- izolátora v nosnom reťazci 3násobok ťahu pri námrazku

Dvojitý nosný záves DN			
9	1	Špirála opravná	104-AVR-21,36/22,82/D
8	1	Nosná svorka	136 400
7	2	Izolátor	EUROINS H.110.120.1250.T.T.19L 12256E
6	4	Ochranná armatúra	118 215 DE
5	4	Svorník s maticou	219 304
4	4	Dvojité oko krížové	231 411.3
3	2	Rozperka	233 417
2	2	Dvojité oko priame	231 447
1	1	Závesný kĺb nosný	235 118
PORADOVÉ ČÍSLO	POČET	NÁZOV	TYP

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

610-00

D

VYPRACOVAL: ING. Peter Jacko	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: privel spol. s r.o., Palkovičova 4, 04001 KOŠICE
ZOD. PROJEKTANT: ING. Peter Jacko	TECH. KONTROLA: ING. Peter Jacko	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	

STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
	STUPEŇ: DP/DRS
	DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: 610-00, Križovatka VVN-110kV s cestou I/68 v km 0,900	FORMÁT: 2xA4
	MIERKA: -
OBSAH: Dvojitý izolátorový záves	ČÍSLO PRÍLOHY: 4 / SÚPRAVA: