LEGENDA

- R - nosný stĺp
- KV - križovatkový výstužný stožiar
- 2xLK+vzp. - 2xľahká konzola so vzperou
- VPA - podperný izolátor
- JK - jednoduchý kotevný izolátor
- DK - dvojitý kotevný izolátor
- ČJB - číslovanie projektovaných PB
- —— - jestvujúce VN vedenie vzdušné
- - výstražná tabuľka - projektovaná
- - priehyb vodiča VN vedenia pri 40°C
- DKS - kotevná špirála NSH 401 127 (modré)
- DNS - nosná svorka ECH14 70-24
- NOA - nosná objímka pre AXCES
- KOA - kotevná objímka pre AXCES

Najvyššia návrhová teplota VN fázových vodičov na kontrolu najkratších vzdialeností je +40°C

Číslovanie podperných bodov iba pre potreby projektovej dokumentácie!

Križovatka 22kV s traťou ŽSR a cestou I68 (v 4,239ckm)



Križovatka 22kV s traťou ŽSR a cestou I68 (v 4,666ckm)



Križovatka 22kV s cestou - nadjazdom (v 4,666ckm)



HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: +421 2 5930 8261
Fax: +421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.

611-00 D

VYPRACOVAL: ING. Peter Jacko	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: privel spol. s r.o. Palkovičova 4, 040011 KOŠICE	
ZOD. PROJEKTANT: ING. Peter Jacko	TECH. KONTROLA: ING. Peter Jacko		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: 611-00, Úprava VN-22 kV prípojok pre obec Plavnica		FORMÁT:	4xA4
		MIERKA:	-
OBSAH: Križovania 22kV vedenia		ČÍSLO PRÍLOHY: 5	SÚPRAVA: