MONTÁŽNE TABUĽKY - VN vedenie

Vodič : 35 AlFe6 — Základné mech.napätie -5°C+z : 85[MPa]

Námrazová oblasť : I I — Zvolené mech.napätie -5°C+z : 85[MPa]

Rozpätie	PRIEHYBY [m]									M.N.[MPa]
[m]	-30°C	-20°C	-5°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	-5°C+z	-5°C
114.00	2.41	2.58	2.81	2.89	3.03	3.17	3.30	3.43	3.44	20.26
86.00	0.91	1.08	1.32	1.40	1.55	1.69	1.82	1.95	1.96	24.57
56.00	0.18	0.22	0.31	0.35	0.46	0.58	0.71	0.82	0.83	44.55

MONTÁŽNE TABUĽKY - VN vedenie

Vodič : 35 AlFe6 — Základné mech.napätie -5°C+z : 85[MPa]

Námrazová oblasť : I I — Zvolené mech.napätie -5°C+z : 70[MPa]

Rozpätie	PRIEHYBY [m]									M.N.[MPa]
[m]	-30°C	-20°C	-5°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	-5°C+z	-5°C
23.00	0.02	0.03	0.04	0.04	0.06	0.09	0.15	0.22	0.17	58.95

LEGENDA

- N - nosný stĺp
- KV - križovatkový výstužný stožiar
- 2xLK+vzp. - 2xlahká konzola so vzperou
- R170N - podperný izolátor
- JK - jednoduchý kotevný izolátor
- DK - dvojitý kotevný izolátor
- jestvujúci podperný bod
- projektovaný mrežový stožiar
- projektovaný betónový podperný bod
- jestvujúce NN vedenie vzdušné
- výstražná tabuľka
- A3V - vrcholová rovinná konzola 1,5m
- spojka 671635 vrubová

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETI

informatívne zakreslenie - pred realizáciou stavby vytýčiť

- kábel T-Com - DK
- VTL Plynovod - SPP a.s.
- siete ŽSR a.s.

Pred realizáciou stavby vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Cudzie inžinierske siete sú zakreslené informatívne.

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : II

ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz IT

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (**STN EN 61936-1**):

- ochrana pred dotykom živých častí - umiestnením mimo dosahu
- ochrana pred dotykom neživých častí - uzemnením

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

UZEMNENIE PB č.3, 4



Poznámka

Pri PB č.Odb sa realizujú uznané špecifické opatrenia podľa normy **STN EN 61936-1**

M 1.3 - Izolácia miesto obsluhy

Číslovanie podperných bodov iba pre potreby projektovej dokumentácie!



HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING — Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I. Telefón: +421 2 5930 8261 Fax: +421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.

611-00 D

VYPRACOVAL: ING. Peter Jacko	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: privel spol. s r.o. Palkovičova 4 040011 KOŠICE
ZOD. PROJEKTANT: ING. Peter Jacko	TECH. KONTROLA: ING. Peter Jacko	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY	ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
	STUPEŇ:	DP/DRS
	DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: 611-00, Úprava VN-22 kV prípojok pre obec Plavnica	FORMÁT:	4xA4
	MERKA:	1:1 000
OBSAH: Situácia - úprava 22kV vedenia v 4,240ckm	ČÍSLO PRÍLOHY: 3	SÚPRAVA: