OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V HUMENNOM

Odbor kvality životného prostredia

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

ISPO spol. s r.o.,
inžinierske stavby
Podacie dok. 19 -10- 2009 Číslo spisu:
1388
Pracovníci: Vybavuje: RH

ISPO spol. s r.o.
Slovenská 86
080 01 Prešov

Váš list č./zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Humenné
1388/2009-1011 24.9.2009	A/2009/02339-002-VA	Ing.Valigová/ 057 4861106	05.10.2009

Vec
„I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodník " - v y j a d r e n i e

---

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 3 ods. 2 a 4 a § 5 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 58 a § 61 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na základe žiadosti ISPO spol. s r.o., Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, doručenej dňa 24.09.2009 a predloženej dokumentácie stavby „I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodník ", ktorú vypracovala Eva Kocúrová, ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby Prešov, Vám dáva podľa ust. § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nasledovné

v y j a d r e n i e .

Projektová dokumentácia, rieši výstavbu nového chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty I/74 a jeho odvodnenia ako aj odstránenie starého betónového zárubného múra a vybudovanie nového – gabiónového, v obci Kamenica nad Cirochou.

Chodník je zo zámkovej dlažby. Odvodnenie povrchu chodníka je riešené jej 2,0%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom pozdĺž obrubníkov a trativodom, ktorý na jednej strane vyústi cez vpust a trativodnú rúru do existujúcej priekopy a na strane druhej do vsakovacej jamy.

Vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody (pozemné komunikácie pre motorové vozidlá, parkoviská,...) možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení.

Vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo.

Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Toto povolenie sa dokladá ku konaniu o povolení stavby stavebným úradom.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

Okresný úrad životného prostredia
v Humennom
Kukorelliho 1
066 38 Humenné

Ing. Jozef Kudravý
odborný radca