Distribúcia SPP
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Regionálne centrum – Východ
LC Michalovce, Plynárenská 4
071 01 Michalovce

Obecný úrad
Kamenica nad Cirochou
Došlo: 18.06.2008
Číslo: 1103 Pridelené: Kmaťo

Obec Kamenica nad Cirochou
Ing. Alexander Bugyi
ul. Humenská 555
067 83 Kamenica nad Cirochou

Váš list číslo / zo dňa	*Naše číslo*	*Vybavuje / linka*	*Michalovce*
376/2008	TD 523/08/Vi	Ing. Vician Peter 056/645 2282	13.06.2008

VEC
Vyjadrenie – k stavebnému konaniu stavby " I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodník " podľa doloženej situácie

V záujmovej oblasti sa nachádza distribučný STL plynovod D 32, PN 300 kPa v správe SPP - distribúcia, a.s., RC Východ Košice, ktorý Vám zasielame v našej situácii.

Vyjadrenie k ochrane nachádzajúcich sa distribučných plynovodov z hľadiska prevádzkovateľa rozvodných plynárenských zariadení s nasledovnými podmienkami:
1. Pred začatím prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí, kontakt Ing. Grib, č.t. 0908-969002. Žiadosť o vytýčenie žiadame doručiť spolu s objednávkou minimálne 3 dni pred požadovaným termínom vytýčenia. Požadujeme pred vytýčením poskytnúť pracovníkom SPP – distribúcia a. s. naše vyjadrenie spolu s opečiatkovanými situáciami.
2. Pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní našich plynovodných rozvodov žiadame vykonať ručný výkop. V prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné znova zasypať iba s naším súhlasom.
3. Pri prácach žiadame dodržiavať STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, energetický zákon č. 656/2004 Z.z. a zákon 112/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. V prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, žiadame bezodkladne informovať pracovníkov SPP – D, LC Michalovce (kontakt: p.Nutár č.t. 0905-414902), aby sa tak predišlo možnej korózii plyn. rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP.
5. Zakazujeme robiť výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu v zmysle energetického Zákona č. 656/2004, kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať len ručne.
6. Podľa energetického zákona č. 656/2004, žiadame dodržať ochranné pásmo plynovodu.
7. Žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu a plyn. prípojok.
8. Žiadame bezpodmienečne dodržať Priestorovú normu STN 73 6005.
9. Žiadame, aby technický dozor investora priebežne kontroloval všetky náležité činnosti, ktoré budú prebiehať počas výstavby.
10. Pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok, pred zasypaním žiadame prizvať pracovníkov SPP - distribúcia, a. s. na

kontrolu stavu izolácie, obsypu a dodržania priestorovej normy (kontakt: p.Nutár č.t. 0905-414902).

Po splnení týchto podmienok z pohľadu SPP - distribúcia, a.s., RC Východ Košice nemáme námietky voči horeuvedenej stavbe.

Súčasťou vyjadrenia je nami opečiatkovaná naša situácia.
Vyjadrenie stráca platnosť po 18. mesiacoch odo dňa vydania.

S pozdravom

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 BRATISLAVA 26
IČO: 35910739, IČ DPH: SK202

Ing. Ladislav Šugár
Vedúci oddelenia technickej dokumentácie a GIS

Príloha: dľa textu
Vybavuje: Ing. Vician
Telefón: 056 645 2282
Fax: 056 6431752