

## Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/79 Boľany – Čierna modernizácia

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 02.01.2020 10:31:54

Zverejnené: 10.01.2020 10:18:46

Dobry deň,

### Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ vo vzťahu k podmienkam účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia určil ako podmienku účasti podmienku podľa ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: „Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla predložením a) vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.“ Aplikujúc ustanovenie § 38 ods. 5 ZVO verejný obstarávateľ určil vo vzťahu k tejto podmienke účasti minimálnu úroveň, v rámci ktorej vyžaduje podľa časti A2 článku 2 ods. 2.1 písm. a) súťažných podkladov: „- potvrdenie/vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzačovi dáva prísľub o poskytnutí úveru v min. výške 200 000,00 EUR (slovom: dvestotísic eur) v prípade, ak sa stane úspešným uchádzačom v predmetnom zadávaní zákazky za účelom zabezpečenia finančných tokov pre uskutočnenie predmetných stavebných prác. Čas platnosti úverového prísľubu bude po celú dobu realizácie zákazky.“

### Otázky:

**1.a)** Domnievame sa správne, že verejný obstarávateľ, nebude požadovať predloženie potvrdenia/vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzačovi dáva prísľub o poskytnutí úveru v min. výške 200 000,00 EUR (slovom: dvestotísic eur) v prípade, ak sa stane úspešným uchádzačom v predmetnom zadávaní zákazky za účelom zabezpečenia finančných tokov pre uskutočnenie predmetných stavebných prác, ak uchádzač v rámci ponuky na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti predloží verejnemu obstarávateľovi potvrdenie/vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač disponuje na jeho bežných účtoch peňažnými prostriedkami súhrne vo výške minimálne 200 000,00 EUR?

**1.b)** Ak bude odpoveď na prvú otázku 1.a) negatívna, nezváži verejný obstarávateľ upustenie od vyžadovania potvrdenia/vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzačovi dáva prísľub o poskytnutí úveru v min. výške 200 000,00 EUR (slovom: dvestotísic eur) v prípade, ak sa stane úspešným uchádzačom v predmetnom zadávaní zákazky za účelom zabezpečenia finančných tokov pre uskutočnenie predmetných stavebných prác z dôvodu:

- neprimeranosti takto stanovenej podmienky k predmetu zákazky vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky (541 666,00 EUR bez DPH)

- neprimeranosti takto stanovenej podmienky vo vzťahu k dohode o mesačnom vyúčtovaní vykonaných stavebných prác podľa článku 40 zmluvných podmienok všeobecných,

- neprimeranosti takto stanovenej podmienky z dôvodu jej výlučne formálnej povahy, keďže k poskytnutiu úveru úspešnému uchádzačovi bankou nemusí dôjsť, banka dáva len prísľub; ide teda o podmienku zbytočne administratívne zaťažujúcu uchádzačov,

- neprimeranosti takto stanovenej podmienky z dôvodu času vyhlásenia verejného obstarávania tejto zákazky (4. december 2019) a dátumom ukončenia lehoty na predkladanie ponúk (15. január 2020), ktorá z podstatnej časy pripadá na obdobie vianočných a novoročných sviatkov a školských prázdnin, teda do dovolenkového obdobia, kedy je získanie požadovaného potvrdenia značne komplikované.

### ODPOVEĎ č.1:

#### 1a) Nedomnievate sa správne.

**Verejný obstarávateľ vyžaduje** (tak, ako je uvedené v súťažných podkladoch zv.1 časť A.2 bod 2. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia) **potvrdenie / vyjadrenie banky, že uchádzačovi dáva prísľub o poskytnutí úveru v minimálnej výške 200 000,00 EUR v prípade, že sa stane úspešným v predmetnom zadávaní zákazky za účelom zabezpečenia finančných tokov pre uskutočnenie stavebných prác na projekte I/79 Boľany – Čierna.**

**1b) Verejný obstarávateľ stanovil uvedenú požiadavku v súlade s §33 ods.1 písm. a) ZVO, ktorej aplikáciou sleduje zabezpečenia spoľahlivého a ekonomicky stabilného zhotoviteľa ako partnera pre realizáciu diela a v žiadnom prípade ju nepovažuje ani za formálnu, ani za zbytočne administratívne zaťažujúcu uchádzačov z dôvodu času vyhlásenia verejného obstarávania (VVO č.247/2019 zo dňa 04.12.2019) k lehote predkladania ponúk (15.01.2020), čo predstavuje 48 dní.**

**V zmysle §112 ods.12 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie vo vestníku ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.**

**Z uvedeného je dostatočne jasné, že verejný obstarávateľ poskytol záujemcom/uchádzačom nadštandardný časový priestor týkajúci sa dĺžky lehoty a tiež nadštandardné zohľadnenie počtu pracovných dní v mesiaci decembri 2019 a januári 2020 (12/2019 - voľné 3 dni, 01/2020 - voľné 2 dni).**

**Verejný obstarávateľ má povinnosť dodržiavať ZVO v procese verejného obstarávania a nemá povinnosť riadiť sa vyhlásením školských prázdnin, aj keď v uvedenom procese nadštandardne zohľadnil časové hľadisko.**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** I/79 Boľany – Čierna modernizácia

**Obstarávateľ:** Slovenská správa ciest

### Otázka č.2:

Vo vzťahu k preukazovaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti verejný obstarávateľ podľa časti A2 článku 3 ods. 3.1 bodu 3.1.1 súťažných podkladov požaduje na základe ustanovenia § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: „*Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: „b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotením uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,*“

Aplikujúc ustanovenie § 38 ods. 5 ZVO verejný obstarávateľ určil vo vzťahu k tejto podmienke účasti minimálnu úroveň, v rámci ktorej vyžaduje: „*Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 1 000 000,00 EUR bez DPH a súčasne z tohto zoznamu musí byť preukázané, že uchádzač realizoval minimálne 1 zákazku s hodnotou minimálne 300 000,00 EUR bez DPH jednotlivo.*“

**Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na výstavbe a rekonštrukcii diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, na obnove krytov vozoviek ciest I. triedy, rýchlostných ciest a diaľnic.“**

Napokon v ustanovení bodu II.1.4) výzvy na predkladanie ponúk v rámci stručného opisu predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza: „*Jedná sa o dvojpruhovú smerovo nerozdelenú cestnú komunikáciu s priemernou šírkou 6,80 - 7,20 bm.*“

Takto zadefinovaná podmienka účasti týkajúca sa technickej a odbornej spôsobilosti, keď za práce rovnakého alebo podobného rozsahu a charakteru sa považujú len stavebné práce na výstavbe a rekonštrukcii diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, na obnove krytov vozoviek ciest I. triedy, rýchlostných ciest a diaľnic je neprimeraná vo vzťahu k predmetu zákazky a pôsobí diskriminačne. Tvrdíme, že v danom prípade sa síce v súčasnosti táto cestná komunikácia I/79 označuje ako cesta I. triedy, ale k tomuto kroku došlo pretriedením a prečíslovaním cesty II. triedy 553 v roku 1997, bez zmeny jej technických parametrov. Len formálnosť vyššie uvedeného preradenia tejto cestnej komunikácie z kategórie cesty II. triedy do kategórie cesty I. triedy potvrdzujú aj jej technické parametre, ktoré uvádza verejný obstarávateľ aj priamo vo výzve, ako citujeme vyššie, jedná sa teda o cestnú komunikáciu s priemernou šírkou 6,80 - 7,20 bm zodpovedajúcu podľa rámcovej kategorizácie cestných komunikácií podľa technickej normy STN 736101 kategórii cesty C 7,5/70, 60 a 50. Uvedené označenie vyjadruje kategóriu cesty, jej šírku a návrhovú rýchlosť v km/h; v danom prípade teda písmeno „C“ označuje cestu I., II. alebo III. triedy, číslo 7,5 vyjadruje šírku cestnej komunikácie a čísla 70, 60 a 50 označujú návrhové rýchlosti. Podľa údajov dostupných sa webovom sídle verejného obstarávateľa cestná komunikácia kategórie C 7,5/70, 60 a 50 je cestou, ktorá je už aj vo vzťahu ku kategórii ciest II. triedy cestou s minimálnym prípustnými parametrami. Podľa rámcovej kategorizácie cestných komunikácií podľa technickej normy STN 736101 je základnou kategóriou pre cesty I. je kategória C11,5/80,70,60 a pre cesty II. triedy je kategória C 9,5/80,70,60. Parametre cestnej komunikácie, ktorej rekonštrukcia je predmetom zákazky, sú štandardné pre cesty III. triedy.

### Otázky:

**2.a) Z akých technických špecifikácií vychádzal verejný obstarávateľ, keď stanovil, že za stavebné práce rovnakého a podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na výstavbe a rekonštrukcii diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, na obnove krytov vozoviek ciest I. triedy, rýchlostných ciest a diaľnic, keď z technických parametrov existujúcej cestnej komunikácie (šírka 6,80 - 7,20 bm) je zrejmé, že napriek jej formálnemu označeniu, táto spĺňa parametre cesty III. triedy a možno okrajovo aj parametre cesty II. triedy, v žiadnom prípade však nie parametre cesty I. triedy, ktorej základná kategória zodpovedá šírke 11 m?**

**2.b) Nezáväži verejný obstarávateľ, na základe vyššie uvedeného, zmenu minimálnej úrovne vo vzťahu k tejto podmienke účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, tak že táto bude znieť: „Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na výstavbe a rekonštrukcii diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy, na obnove krytov vozoviek ciest I., II. a III. triedy, rýchlostných ciest a diaľnic.“?**

### ODPOVEĎ č.2:

**2a) Predmet zákazky je rekonštrukcia vozovky na ceste I. triedy – cesta I/79 v úseku Boľany – Čierna. Jedná sa o modernizáciu cesty I. triedy (I/79) na trase I/79 Kráľovský Chlmec - štátna hranica SK/UA, okres Trebišov. Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie nie je podkladom pre stanovenie požiadavky verejného obstarávateľa na predloženie dokladov o odbornej spôsobilosti uchádzačov. Požiadavka verejného obstarávateľa vyplynula z rekonštrukcie cesty I. triedy, bez ohľadu na jej súčasné šírkové usporiadanie.**

**Požadovaný zoznam má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky a skúsenosti uchádzača s realizáciou prác podľa štandardov stanovených pri realizácii prác na výstavbe, resp. rekonštrukcii ciest I. triedy, výstavbe a rekonštrukcii diaľnic, alebo rýchlostných ciest.**

**2b) Nie.**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** I/79 Boľany – Čierna modernizácia

**Obstarávateľ:** Slovenská správa ciest

### Otázka č.3:

Vo vzťahu k preukazovaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti verejný obstarávateľ podľa časti A2 článku 3 ods. 3.1 bodu 3.1.3 súťažných podkladov požaduje na základe ustanovenia § 34 ods. 1 písm. j) ZVO: „j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.“ Aplikujúc ustanovenie § 38 ods. 5 ZVO verejný obstarávateľ určil vo vzťahu k tejto podmienke účasti minimálnu úroveň, v rámci ktorej vyžaduje: „Uchádzač predloží zoznam s uvedením požadovaných údajov podľa bodu 3.1.3. Predložený zoznam musí obsahovať údaje: a) o výrobných a strojných zariadeniach na výrobu asfaltových zmesí a ich umiestnenie (zariadenie musí spĺňať požiadavku TKP časť 6).“

Podľa časti A1 článku 4 ods. 4.6 písm. c) súťažných podkladov: „Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo preukáže – zdokladuje zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi. Dopravná vzdialenosť je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenia asfaltovej zmesi. Vzdialenosť obalovacej súpravy od stavby (miesta kladenia asfaltovej zmesi) musí byť dodržaná v zmysle požiadaviek uvedených v TKP. Úspešný uchádzač splnenie uvedenej požiadavky preukáže – zdokladuje. Dokladom sa rozumie zmluvné zabezpečenie (Zmluva o dodávke, zmluva o budúcej zmluve), doklad o vlastníctve – ak uchádzač je vlastníkom obalovacej súpravy umiestnenej v limitovanej vzdialenosti od stavby, prípadne iný relevantný preukazný doklad, ktorým vie uchádzač preukázať zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí.“

### Otázky:

**3.a)** Rozumieme správne, že bude postačujúce a verejným obstarávateľom akceptované, ak v rámci ponuky vo vzťahu k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO uchádzač predloží len vyplnený zoznam, ktorý bude vo vzťahu k výrobným a strojným zariadeniam na výrobu asfaltových zmesí obsahovať údaje, z ktorých bude zrejmé, že uchádzač nie je vlastníkom žiadneho výrobného a strojného zariadenia na výrobu asfaltových zmesí, ak uchádzač súčasne uvedie, z ktorých zariadení na výrobu asfaltových zmesí bude odberať asfaltové zmesi pri realizácii zákazky bez bližšej špecifikácie vlastníka a/alebo prevádzkovateľa takéhoto zariadenia? Vychádzame z toho, že asfaltová zmes je tovarom a podľa ustanovenia § 41 ods. 6 ZVO: „Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyžadujú údaje podľa odsekov 3 a 4 o dodávateľovi tovaru.“

**3.b)** Bude verejný obstarávateľ považovať osobu, ktorá je vlastníkom a/alebo prevádzkovateľom výrobného a strojného zariadenia na výrobu asfaltových zmesí za subdodávateľa úspešného uchádzača, alebo za tretiu osobu?

**3.c)** Nezáväži verejný obstarávateľ, na základe vyššie uvedeného, zmenu minimálnej úrovne vo vzťahu k tejto podmienke účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, tak že túto vypustí? Ak je zrejmé, že pri podpise zmluvy bude úspešný uchádzač povinný podľa časti A1 článku 4 ods. 4.6 písm. c) súťažných podkladov preukazovať vzťah k takémuto zariadeniu za účelom zabezpečenia dodávok asfaltových zmesí?

Týmto Vás ako verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **žiadame** o vysvetlenie vyššie uvádzaných skutočností.

### ODPOVEĎ č.3:

**3a) Rozumieme správne.**

**3b) Nie. Platí bod Článok 7. Zmluvných podmienok všeobecných.**

**3c) Nie. Verejný obstarávateľ preukazuje vzťah k zariadeniu len ak ho vlastní. V inom prípade preukazuje zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí v súlade s predmetným článkom.**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** I/79 Boľany – Čierna modernizácia

**Obstarávateľ:** Slovenská správa ciest

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 30.12.2019 12:48:59

**Zverejnené:** 31.12.2019 08:53:06

Dobrý deň,

**Otázka č.1:**

v prílohe žiadostí sme si dovolili Vám zaslať žiadosť o vysvetlenie. Keďže ide o rozsiahlejšie otázky spracovali sme to v prílohe Žiadosti o Vysvetlenie.

**ODPOVEĎ č.1:**

*Vaša žiadosť o vysvetlenie neobsahuje prílohu.*

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 10.12.2019 09:38:20

**Zverejnené:** 12.12.2019 11:24:16

Dobrý deň,

**Otázka č.1:**

Pre položku č. 17. Dodávka a montáž oceľových zvodidiel - 332,0 m žiadame doplniť úroveň zachytenia zvodidiel a počet výškových nábehov. Vo výkaze výmer ani v opise predmetu zákazky to nie je uvedené.

**ODPOVEĎ č.1:**

*Položka č.17: Oceľové zvodidlá - Trieda zadržania H1. Počet nábehov 8 ks.*

**Otázka č.2:**

Pre položku č. 25. ZDZ dodávka a osadenie s demontážou, odvozom do 20 km - 11,0 ks žiadame doplniť špecifikáciu zvislých dopravných značiek. Vo výkaze výmer ani v opise predmetu zákazky to nie je uvedené.

**ODPOVEĎ č.2:**

*Položka č.25: ZDZ-dodávka a montáž:*

*IS 36a.....Čierna.....2ks*

*IS 36b.....Čierna.....2ks*

*A1a.....+stĺpik.....1ks*

*IS17b.....Čierna nad Tisou 3701 3 km+2stĺpiky....1ks*

*Mostné čísla....79-046.....2ks*

*ID Mosta.....M3434.....1ks*

*P6+P13.....+stĺpik.....2ks*