

Vaša značka

Naša značka
VO - 541/2014/6331/6471

Vybavuje
Ing. Hedviga Jalčová

Košice
28.11.2014

Vec : Podlimitná zákazka PL- 04/14 „**II/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto**“
- vysvetlenie súťažných podkladov II.

na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.217/2014 zo dňa 06.11.2014 pod č.27118-WYP, pre predmet zákazky: „**II/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto**“ .

V zmysle súťažných podkladov, zv.1, časť 1.1, článok 7, bod 7.11 a článok 8. bod 8.3 a v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.25/2006 Z.z.) verejný obstarávateľ zverejňuje a v zákonom stanovenej lehote oznámi vysvetlenie súťažných podkladov všetkým známym záujemcom.

ZÁUJEMCA č.I

Výkaz výmer

Otázka č.1:

V sprievodnej správe sa uvádza, že prebytok výkopu sa zo stavby umiestni na skládke, ktorá sa má otvoriť v čase realizácie stavby. Tak isto nedostatok ornice na zahumusovanie nespevnených plôch sa má doviezť z tejto skládky. Kde sa táto skládka bude nachádzať, koľko km vzdialená od stavby?

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

V dokumentácii je miesto skládky len odporúčané, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si vhodnú skládku ako aj nájsť vhodný zemník pre nedostatok ornice.

Otázka č.2:

Kde sa nachádza zberné miesto Slovenskej správy ciest, kde sa má odovzdať asfaltová suť určená na recykláciu?

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

Asfaltová suť určená na recykláciu bude uskladnená na dvore Technických služieb mesta Rožňava.

Otázka č.3:

Dopravný gombík inštalovaný do obrubníka – má byť lepený alebo zafrézovaný?

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

Gombík inštalovaný do obrubníka má byť zafrézovaný.

Otázka č.4:

V projektovej dokumentácii sa nachádza vymedzenie chodníkov záhonovými obrubníkmi zo strany zelených plôch, vo výkaze výmer sa táto položka nenachádza. Žiadame VO vysvetlenie, príp. doplnenie.

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

Záhonové obrubníky zo strany zelených plôch je potrebné zahrnúť do objektu SO 3102 Chodníky a vegetačné úpravy a to do položky č. 22250980010030 Osadenie chodníkového obrubníka betónového z oporou z betónu prostého triedy B12,5 do lôžka v počte potrebnom podľa výkresovej časti.

Otázka č.5:

Vo výkaze výmer sa nenachádza položka s dopestovaním trávniku. Má uchádzač uvažovať s týmito prácami v inej položke výkazu výmer?

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

Áno tieto práce zahrnúť do objektu SO 3102 Chodníky a vegetačné úpravy a to do položky č. 01080502030010 Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5.

ZÁUJEMCA č.II

Výkaz výmer

Otázka č.1:

V objekt 3701 Úrovňové priestreštie sa nachádza položka Montáž koľaj. polí 32,2 m, nie je tam však nadväzujúca položka na materiál. Má uchádzač pri naceňovaní uvažovať aj s dodávkou materiálu a zahrnúť to do jednotkovej ceny alebo materiál dodá verejný obstarávateľ?

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

Uchádzač pri naceňovaní položky Montáž koľaj. polí 32,2 m bude uvažovať aj s dodávkou všetkého potrebného materiálu.

ZÁUJEMCA č.III

Výkaz výmer

Otázka č.1:

Objekt 3101 Okružná križovatka

Položka č. 22250466000010 sa v uvedenom objekte nachádza dvakrát (rovnaké číslo položky, rovnaký názov položky) z rozdielnym množstvom. Má uchádzač naceňovať obidve položky?

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

Áno. Pozorne čítajte:

obj. SO 3101 Okružná križovatka

č.pol. 2225046600

Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá
(Cesta v správe SSC)

22250466000010

retroreflexné gombíky:

113 ks

č.pol. 2225046600

Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá
(Cesta v správe VÚC)

22250466000010

retroreflexné gombíky:

103 ks

Tento list tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov pre podlimitnú zákazku na predmet zákazky:
„**II/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto**“ .

Ing. Jozef F A B I A N
riaditeľ IVSC Košice