

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

SSC/742/2017/6331/VO-1906

Vybavuje / linka

Ing. H. Jalčová / 055 7277 228

Miesto odoslania

Košice, 09.08.2017

Vec : Podlimitná zákazka PL – 06/17
- vysvetlenie súťažných podkladov -

A. VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Na základe doručenej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.146/2017 zo dňa 26.07.2017 pod zn. 10661 - WYP, na uskutočnenie stavebných prác:

„I/19 Krčava – V. Nemecké“

v zmysle súťažných podkladov, zväzku 1 *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*, časť A1. *Pokyny na vypracovanie ponuky*, článku 8. *Vysvetľovanie*, bod **8.3**, v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ zverejňuje a v zákonom stanovenej lehote oznamuje všetkým známym záujemcom vysvetlenie súťažných podkladov.

ZÁUJEMCA č.I

Otázka č.1:

V opise predmetu zákazky je uvedené: Skládku vybúraných hmôt ako aj skládku vyfrézovaného materiálu určí stavebný dozor pred zahájením prác. Vo výkaze výmer je uvedená položka č.2 Vodorovná doprava sute do 20 km - vyfrézovaný materiál. Žiadame o vysvetlenie, či je potrebný poplatok za uloženie frézovaného a vybúraného materiálu.

• Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1:

Poplatok za uskladnenie vybúraného materiálu nebude potrebný.

Otázka č.2:

V položke č.13 je uvedené: Úprava dláždených priekop - prehĺbenie do 30 cm, priem. šírky

1,2 m (v km 86,390 - 89,356 obojstranne) - 5200,0 m. Žiadame o vysvetlenie, či sa jedná o prehĺbenie zemnej priekopy alebo je potrebné dláždenú priekopu rozobrať, prehĺbiť a znovu zriadiť v šírke 1,2 m.

- **Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.2:**

Položka č.13 Úprava dláždených priekop, jedná sa o prečistenie priekop od nánosov (0-30cm) po dlažbu.

S pozdravom,

Ing. Jozef F A B I A N
riaditeľ IVSC Košice